SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

VLAT 1.1208
ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 338 / 2026

Mã số mẫu: N.26.270

Tên đơn vị gửi mẫu: **KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – BỆNH NGHỀ NGHIỆP**

Địa chỉ: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày lấy mẫu: 15 / 9 / 2026

Địa điểm lấy mẫu: **Bể nước sạch thành phẩm trạm xử lý - Công ty TNHH sản xuất đầu tư Thiên Lộc Cát**

Tên mẫu: Nước sạch

Tình trạng mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong can nhựa và chai thủy tinh kín, không có màu đục, bảo quản lạnh.

Thời gian phân tích: Từ ngày 16 / 9 / 2026 đến ngày 24 / 9 / 2026.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	*< 3*	0
2	*E.coli* (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	*< 1*	0
3	*Staphylococcus aureus* (*)	SMEWW 9213 B : 2023	CFU/100ml	*< 1*	0
4	*Pseudomonas aeruginosa* (*)	TCVN 8881:2011	CFU/100ml	*< 1*	0
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	/	*6,0-8,5*	6,99
6	Màu sắc trong nước	SMEWW 2120 C: 2023	TCU	*15*	KPH LOD = 1,06
7	Độ đục	SMEWW 2130 B:2023	NTU	*2*	1,21
8	Hàm lượng Sulfat	EPA.375.4	mg/L	*250*	KPH LOD = 1,41
9	Hàm lượng Amoni	HD.H 03N.31	$N\text{-}NH_4^+$ mg/L	*0,3*	KPH LOD = 0,02
10	Hàm lượng Sắt tổng cộng (*)	SMEWW 3500 Fe B: 2023	mg/L	*0,3*	< LOQ LOQ = 0,1

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
11	Hàm lượng Nitrit (tính theo N) (*)	SMEWW 4500 NO_2^- B: 2023	N-NO_2 mg/L	*0,05*	KPH LOD = 0,008
12	Hàm lượng Nitrat (tính theo N)	TCVN 6180:1996	N-NO_3 mg/L	*2*	KPH LOD = 0,01
13	Hàm lượng Clorua (*)	SMEWW 4500 - Cl^- B	mg/L	*250*	6,75
14	Độ cứng tổng cộng (*)	SMEWW 2340C:2023	mg$CaCO_3$/L	*300*	10,0
15	Chỉ số Permanganat	TCVN 6186:1996	mgO_2/L	*2*	0,90
16	Mùi vị	SMEWW 2150B: 2023 SMEWW 2160B: 2023	/	*Không mùi, vị*	Không phát hiện mùi không phát hiện vị
17	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	SMEWW 2540C: 2023	mg/L	*1000*	< LOQ LOQ = 100

Kết luận:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo QCĐP 1:2023/LĐ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023.

Ghi chú: *- KPH: KPH;*
- LOQ: Giới hạn định lượng;
- LOD: Giới hạn phát hiện;

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Phan Văn Kiên

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

PHÙNG XUÂN BÁCH

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

ilac-MRA AOSC VLAT 1.1208

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 339 / 2026
Mã số mẫu: N.26.271

Tên đơn vị gửi mẫu: **KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – BỆNH NGHỀ NGHIỆP**
Địa chỉ: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Ngày lấy mẫu: 15 / 9 / 2026
Địa điểm lấy mẫu: **94 Đinh Bộ Lĩnh, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (Công ty TNHH sản xuất đầu tư Thiên Lộc Cát)**
Tên mẫu: Nước sạch
Tình trạng mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong can nhựa và chai thủy tinh kín, không có màu đục, bảo quản lạnh.
Thời gian phân tích: Từ ngày 16 / 9 / 2026 đến ngày 24 / 9 / 2026.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	*< 3*	0
2	*E.coli* (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	*< 1*	0
3	*Staphylococcus aureus* (*)	SMEWW 9213 B : 2023	CFU/100ml	*< 1*	0
4	*Pseudomonas aeruginosa* (*)	TCVN 8881:2011	CFU/100ml	*< 1*	0
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	/	*6,0-8,5*	6,96
6	Màu sắc trong nước	SMEWW 2120 C: 2023	TCU	*15*	KPH LOD = 1,06
7	Độ đục	SMEWW 2130 B:2023	NTU	*2*	0,88
8	Hàm lượng Sulfat	EPA.375.4	mg/L	*250*	KPH LOD = 1,41
9	Hàm lượng Amoni	HD.H 03N.31	$N\text{-}NH_4^+$ mg/L	*0,3*	KPH LOD = 0,02
10	Hàm lượng Sắt tổng cộng (*)	SMEWW 3500 Fe B: 2023	mg/L	*0,3*	0,28

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
11	Hàm lượng Nitrit (tính theo N) (*)	SMEWW 4500 NO_2^- B: 2023	N-NO_2 mg/L	*0,05*	< LOQ LOQ = 0,03
12	Hàm lượng Nitrat (tính theo N)	TCVN 6180:1996	N-NO_3 mg/L	*2*	KPH LOD = 0,01
13	Hàm lượng Clorua (*)	SMEWW 4500 - Cl^- B	mg/L	*250*	6,5
14	Độ cứng tổng cộng (*)	SMEWW 2340C:2023	mg$CaCO_3$/L	*300*	12,0
15	Chỉ số Permanganat	TCVN 6186:1996	mgO_2/L	*2*	1,30
16	Mùi vị	SMEWW 2150B: 2023 SMEWW 2160B: 2023	/	*Không mùi, vị*	Không phát hiện mùi không phát hiện vị
17	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	SMEWW 2540C: 2023	mg/L	*1000*	101,0

Kết luận:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo QCĐP 1:2023/LĐ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023.

Ghi chú: *- KPH: KPH;*
- LOQ: Giới hạn định lượng;
- LOD: Giới hạn phát hiện;

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Phan Văn Kiên

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

PHÙNG XUÂN BÁCH

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

ILAC-MRA
AOSC
VLAT 1.1208
ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 340 / 2026

Mã số mẫu: N.26.272

Tên đơn vị gửi mẫu: **KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – BỆNH NGHỀ NGHIỆP**

Địa chỉ: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày lấy mẫu: 15 / 9 / 2026

Địa điểm lấy mẫu: **Thôn Phước Cát, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng (Công ty TNHH sản xuất đầu tư Thiên Lộc Cát)**

Tên mẫu: Nước sạch

Tình trạng mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong can nhựa và chai thủy tinh kín, không có màu đục, bảo quản lạnh.

Thời gian phân tích: Từ ngày 16 / 9 / 2026 đến ngày 24 / 9 / 2026.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	*< 3*	0
2	*E.coli* (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	*< 1*	0
3	*Staphylococcus aureus* (*)	SMEWW 9213 B : 2023	CFU/100ml	*< 1*	0
4	*Pseudomonas aeruginosa* (*)	TCVN 8881:2011	CFU/100ml	*< 1*	0
5	pH (*)	TCVN 6492:2011	/	*6,0-8,5*	6,77
6	Màu sắc trong nước	SMEWW 2120 C: 2023	TCU	*15*	KPH LOD = 1,06
7	Độ đục	SMEWW 2130 B:2023	NTU	*2*	1,57
8	Hàm lượng Sulfat	EPA.375.4	mg/L	*250*	KPH LOD = 1,41
9	Hàm lượng Amoni	HD.H 03N.31	$N\text{-}NH_4^+$ mg/L	*0,3*	KPH LOD = 0,02
10	Hàm lượng Sắt tổng cộng (*)	SMEWW 3500 Fe B: 2023	mg/L	*0,3*	< LOQ LOQ = 0,1

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**) .
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
☎: 02633816865, Fax: 02633827512, email: nhanmaudp@gmail.com

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
11	Hàm lượng Nitrit (tính theo N) (*)	SMEWW 4500 NO_2^- B: 2023	N-NO_2 mg/L	*0,05*	KPH LOD = 0,008
12	Hàm lượng Nitrat (tính theo N)	TCVN 6180:1996	N-NO_3 mg/L	*2*	KPH LOD = 0,01
13	Hàm lượng Clorua (*)	SMEWW 4500 - Cl^- B	mg/L	*250*	5,75
14	Độ cứng tổng cộng (*)	SMEWW 2340C:2023	mg$CaCO_3$/L	*300*	12,0
15	Chỉ số Permanganat	TCVN 6186:1996	mgO_2/L	*2*	1,40
16	Mùi vị	SMEWW 2150B: 2023 SMEWW 2160B: 2023	/	*Không mùi, vị*	Không phát hiện mùi không phát hiện vị
17	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	SMEWW 2540C: 2023	mg/L	*1000*	1,21

Kết luận:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo QCĐP 1:2023/LĐ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023.

Ghi chú: - KPH: KPH;
- LOQ: Giới hạn định lượng;
- LOD: Giới hạn phát hiện;

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Phan Văn Kiên

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

PHÙNG XUÂN BÁCH

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.